

СИСТЕМА СЕРТИФИКАЦИИ ГОСТ Р
ГОССТАНДАРТ РОССИИ



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС PL.СЛ09.Н00246

Срок действия с 20.07.2005 г. по 20.07.2008 г.

0523013

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ "САНРОС"

РОСС RU.9001.11СЛ09 от 24.01.2003;
Россия, 127238, г. Москва, Локомотивный проезд, 21;
тел./факс (095) 482 43 44, (095) 482 43 76

ПРОДУКЦИЯ РАДИАТОРЫ КОНВЕКТОРНЫЕ ВОДЯНЫЕ типа GP, GC

серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП):

49 3527

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ

ГОСТ 20849-94,
СНиП 41-01-2003 п. 4.4.8

код ТН ВЭД:

7616 99 900 0

ИЗГОТОВИТЕЛЬ EXTREME Sp. z o.o.

31-763 Kraków, ul. Kantorowicka, 400, Poland;
тел./факс +48 (12) 645-10-08

СЕРТИФИКАТ ВЫДАН EXTREME Sp. z o.o.

31-763 Kraków, ul. Kantorowicka, 400, Poland;
тел./факс +48 (12) 645-10-08

НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № 1382 от 13.07.2005 ИЦ "Сантехоборудование"
ФГУП НИИсантехники, рег. № РОСС RU.9001.22СЛ04 от 16.01.2003.
Санитарно-эпидемиологического заключения № 77.01.06.493.П.21712.07.5 от 13.07.2005,
выданного Территориальным управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по городу Москве.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Сертификат № 88322 от 10.06.99, выданный IQNet на систему менеджмента качества согласно ISO 9001:1994.
Радиаторы могут использоваться в системах отопления с температурой теплоносителя до 95 °С и рабочим
давлением до 1,6 МПа.

Сертификация проведена по схеме 3.

Руководитель органа

Эксперт

В.И.Горбунов
инициалы, фамилия

Л.Д.Трифорова
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации