



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

**Территориальное управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и
благополучия человека по городу Москве**

(наименование территориального органа)

САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№

77.01.06.493.П.21712.07.5

от

13.07.05

Настоящим санитарно-эпидемиологическим заключением удостоверяется, что продукция:
Радиаторы водяные конвекторные

изготовленная в соответствии
сертификаты IQNET и КЕМА № 88322 от 10.06.99г., письмо производителя

СООТВЕТСТВУЕТ (НЕ СООТВЕТСТВУЕТ) санитарным правилам
(ненужное зачеркнуть, указать полное наименование государственных санитарно-эпидемиологических
правил и нормативов):

**МУ 2.1.2.1829-04 "Санитарно-гигиеническая оценка полимерных и
полимерсодержащих материалов и конструкций, предназначенных для применения в
строительстве общественных и промышленных зданий"**

Организация-изготовитель
фирма "EXTREME SP. Z.O.O."

Польша

Получатель санитарно-эпидемиологического заключения
фирма "EXTREME SP. Z.O.O.", Польша

Основанием для признания продукции, соответствующей (~~не соответствующей~~)
санитарным правилам, являются (перечислить рассмотренные протоколы исследований, наименование
учреждения, проводившего исследования, другие рассмотренные документы):
**протокол испытания ИЦ ФГУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве №
2173 от 28.06.2005г.**

Акт санитарно-эпидемиологической экспертизы продукции от 07.07.2005г.

№0155683

ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКЦИИ

Вещества, показатели (факторы)	Гигиенический норматив (СанПиН, МДУ, ПДК и др.)
Этилбензол	0,02 мг/куб.м
Акролеин	0,01 мг/куб.м
Метилметакрилат	0,01 мг/куб.м
Ацетон	0,35 мг/куб.м
Бензол	0,1 мг/куб.м
Бутилацетат	0,1 мг/куб.м
Дихлорэтан	1,0 мг/куб.м
Изопропилбензол	0,014 мг/куб.м
Ксилолы	0,2 мг/куб.м
Мезитилен	0,01 мг/куб.м
Метиленхлорид	0,03 мг/куб.м
Нафталин	0,007 мг/куб.м
Этилеллозоль	0,08 мг/куб.м
Псевдокумол	0,015 мг/куб.м
Стирол	0,002 мг/куб.м
Толуол	0,6 мг/куб.м
Хлористый винил	0,05 мг/куб.м
Этидацетат	0,1 мг/куб.м
Область применения: отопительные приборы	

Необходимые условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности:
в соответствии с рекомендациями изготовителя

Информация, наносимая на этикетку:
страна, изготовитель, наименование продукции

Заключение действительно до 7 июля 2010 года

Главный государственный санитарный врач
(заместитель главного государственного санитарного врача)



Подпись
Глиненко В.М.

ФИЛАТОВ Н.Н.